



IL EST IMPERATIF DE PROTEGER CE COFFRET EN AMONT PAR UN DISJONCTEUR DE CALIBRE 63A MAXI ET UN MECANISME ASSURANT LA COUPURE HORS CHARGE (ARTICLE 555.1.4 NF C15-100)

Fiche  
400V CEE IP 66/67  
Rem:  
Pont entre  
plot pilote  
et neutre  
4X63A+T

SENS DE ROTATION HORAIRE CONSEILLE

